

起工番号 施設諸施 07-006

工事名 苔山加圧ポンプ場ポンプ及び電気設備取替工事

場 所 岡山市北区苔山 50 番地の 1

質問 1

ポンプから電動機盤までのケーブルは全て電線管で埋設でしょうか？

回答 1

既設の床下埋設電線管に、新設する可とう電線管を接続します。

質問 2

交流無停電電源盤の撤去と仮設はどの歩掛を参考にしていますでしょうか？

回答 2

交流無停電電源盤は、「下水道用設計標準歩掛表 第 2 巻 ポンプ場・処理場 ポンプ場・処理場施設（電気設備）編 III 設計標準歩掛表 第 2 編 電気設備工事歩掛り 3. 配管・配線工 3-1 電線路布設工 （7）プルボックス」を採用しています。

なお、中に収容されている UPS は、「下水道用設計標準歩掛表 第 2 巻 ポンプ場・処理場 ポンプ場・処理場施設（電気設備）編 III 設計標準歩掛表 第 2 編 電気設備工事歩掛り 2. 機器設置工 2-4 特殊電源設備 （3）直流電源・無停電電源装置 汎用ミニ UPS」を採用しています。